


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
△1	銘板位置を変更	2016-6-22 J. Hosoda	2016-6-21HN





静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE



注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	※入力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	※※騒音 NOISE (dB(A))	質量 MASS (kg)
PF-48B	3	3700	10	200	50	3200	20.0	74	69	590	75	153
					60	–	–	–	–	–	–	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)

3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 AIR 、 温度 AMBIENT TEMPERATURE、−35~+50℃ 湿度 RELATIVE HUMIDITY、45~85% 標高 SEA LEVEL UP TO 1000m以下 UP TO 1000m

4. 軸受 BEARING No. K
負荷側 LS 6307ZZ
反負荷側 OS 6307ZZ

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。 ※※MEAN OF THREE POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS
7	インペラ ブレード IMPELLER BLADE	A5052P	4	t3
6	軸端ナット NUT		1	M20 左ねじ Uナット LEFT HANDED SCREW
5	電源リード線 POWER CABLE	2PNCT	1	3X5.5mm² L=3m
4	銘板 NAME PLATE		1	
3	モータ MOTOR		1	絶縁の種類 INS.CLASS "E"
2	取付アーム ARM	SS400	4	φ28
1	枠 FRAME	SS400	1	L65X65X6

尺度 SCALE	1:20 A3	名称 TITLE	120cm 圧力扇 PRESSURE FAN
承認 APPROVED BY	K.KOGURE 1999/9/17	形式 TYPE	PF-48B
検図 CHECKED BY	N.SHIMADA 1999/9/17	図番 DRAWING No.	A458-03
設計 DESIGNED BY	H.NAKAJIMA 1999/9/16		

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.