


No.	変 更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
△1	銘板位置 モータ→枠へ	H22-11-22	中島





静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE



注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

特 性 表 CHARACTERISTICS

形 式 TYPE	相 数 PHASE (φ)	公称出力 NOMINAL OUTPUT (W)	極 数 POLES	電 圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	※入 力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静 圧 S.P. (Pa)	風 量 AIR QUANT. (m³/min)	※※騒 音 NOISE (dB(A))	質 量 MASS (kg)
PF-48A	3	3700	10	200	50	–	–	–	–	–	–	153
					60	3200	17.0	63	69	590	76	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐 電 圧 AC 1500V (1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)

3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 AIR 、 温 度 AMBIENT TEMPERATURE、−35~+50℃ 湿 度 RELATIVE HUMIDITY、45~85% 標 高 1000m以下 SEA LEVEL UP TO 1000m

4. 軸 受 BEARING No. K
負荷側 LS 6307ZZ
反負荷側 OS 6307ZZ

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。 ※※MEAN OF THREE POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

No. 番号	品 名 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY.	記 事 REMARKS
7	インペラ ブレード IMPELLER BLADE	A5052P	4	t3
6	軸端ナット NUT		1	M20 左ねじ Uナット LEFT HANDED SCREW
5	電源リード線 POWER CABLE	2PNCT	1	3X5.5mm² L=3m
4	銘板 NAME PLATE		1	
3	モータ MOTOR		1	絶縁の種類 INS.CLASS "E"
2	取付アーム ARM	SS400	4	φ28
1	枠 FRAME	SS400	1	L65X65X6

尺度 SCALE	1 : 20	A3	
名称 TITLE	120cm 圧力扇 PRESSURE FAN		
承認 APPROVED BY	K.KOGURE 1999/ 9/17	形式 TYPE	PF-48A
検図 CHECKED BY	N.SHIMADA 1999/ 9/17	図番 DRAWING No.	A406-04
設計 DESIGNED BY	H.NAKAJIMA 1999/ 9/16		

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.