


| No. | 変更 REVISIONS | 調査 CHECK | 担当 NAME |
|---|---|---|---|
| | | | |






電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 3×0.75mm² L=1m
UVW~白、赤、黒 WHITE、RED、BLACK

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE
JISB8330 (at20°C)




注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

特性表 CHARACTERISTICS

| 形式 TYPE | 相数 PHASE (φ) | 公称出力 (W) NOMINAL OUTPUT (W) | 極数 POLES | 電圧 VOLTAGE (V) | 周波数 FREQ. (Hz) | ※入力 INPUT (W) | 許容電流 RATED CURRENT (A) | 始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A) | 静圧 S.P. (Pa) | 風量 AIR QUANT. (m³/min) | ※※騒音 NOISE (dB(A)) | 質量 MASS (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-12S | 3 | 50 | 4 | 200 | 50 | 50 | 0.6 | 1.7 | 0 | 26 | 53 | 23 |
| | | | | | 60 | 61 | 0.55 | 1.4 | 0 | 29 | 57 | |

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
   INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)
2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)
   DIELECTRIC TEST (1min)
3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
   一般空気 温度 −35℃~+50℃ 湿度 ~85% 標高 1000m以下
   AIR、 AMBIENT TEMPERATURE、 RELATIVE HUMIDITY、 SEA LEVEL UP TO 1000m
4. 軸受 BEARING NO. S
   負荷側 LS 6200ZZ
   反負荷側 OS 6200ZZ

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ※※MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

| 番号 No. | 品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 個数 QTY. | 記事 REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | シャッタブレード SHUTTER BLADE | | 2 | |
| 8 | 天蓋 HOOD | SGCC | 1 | t1.0 |
| 7 | 天蓋枠 FLANGE | SGCC | 1 | t3.2 |
| 6 | 中板 ORIFICE | SPCC | 1 | t1.0 |
| 5 | ダクト DUCT | SGCC | 1 | t1.0 |
| 4 | ファンブレード FAN BLADE | A5052P | 3 | t1.0 |
| 3 | モータ取付アーム MOTOR ARM | SS400 | 4 | FB25x4.5 |
| 2 | 取付枠 BASE | SGCC | 1 | t1.6 |
| 1 | ガードネット GUARD NET | SS400 | | φ5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 尺度 SCALE 1:10 | A3 | 名称 TITLE | 30cm 標準シャッタ付屋上換気扇 BUTTERFLY SHUTTER ROOF VENTILATOR |
| 承認 APPROVED BY H.Nakajima 2005/4/5 | | 形式 TYPE | RV-12S |
| 検図 CHECKED BY H.Nakajima 2005/4/5 | | 図番 DRAWING No. | G131-02 |
| 設計 DESIGNED BY Y.Idecoda 2005/4/5 | | | |

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.