







No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME



記事 NOTE
1) 防爆構造: d2G4
MOTOR EXPLOSION PROOF GRADE: d2G4
2) この屋上換気扇は、50Hz/60Hz共通ではありません。
ROOF VENTILATOR IS NOT
COMMON USE FOR 50Hz/60Hz.

電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 4x5.5mm² L=2m
UVWE~白、赤、黒、ミドリ WHITE, RED, BLACK, GREEN

特性表 CHARACTERISTICS

形式 TYPE	相数 PHASE (φ)	公称出力 (W) NOMINAL OUTPUT (kW)	極数 POLES	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	※入力 INPUT (kW)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静圧 S.P. (Pa)	風量 AIR QUANT. (m³/min)	※騒音 NOISE (dB (A))	質量 MASS (kg)
ERV-48S	3	3.7	10	200	50	3.2	22.0	74.4	0	700	75	460
					60	3.2	20.0	62.4	0	700	76	

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)
2. 耐電圧 AC 1500V(1分間)
DIELECTRIC TEST (1min)
3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)
一般空気 温度 -10℃~+40℃ 湿度 ~85% 標高 1000m以下
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, SEA LEVEL UP TO 1000m
4. 軸受 BEARING NO. K
負荷側 LS 6306ZZ
反負荷側 OS 6307ZZ

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ※※MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

9	吊フック HOOK		2	
8	天蓋 HOOD	SGCC	1	t1.6
7	天蓋枠 FLANGE	SGCC	1	t3.2
6	中板 ORIFICE	SPCC	1	t1.2
5	ダクト DUCT	SGCC	1	t2.3
4	ファンブレード FAN BLADE	A5052P	4	t3
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SS400	4	FB50x12
2	取付枠 BASE	SGCC	1	t3.2
1	ガードネット GUARD NET	SS400		φ7
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺 SCALE	A3	名 TITLE	120cm 防爆形屋上換気扇 EXPLOSION PROOF ROOF VENTILATOR
承認 APPROVED BY	H. Nakajima 2005/5/7	形 TYPE	ERV-48S
検 CHECKED BY	H. Nakajima 2005/5/7	図 DRAWING No.	G348-01
設計 DESIGNED BY	T. Nozoda 2005/5/7		

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.