



No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
①	図面変更	Y.HOSODA 2007/10/24	K.Kakizoe 2007/10/24
②	記事6を追記	N.Takeshita 2011/3/8	M. Iwasaki 2011/3/17




記事
NOTE

- 材質 MATERIAL SUS304 (BA)
- 温度ヒューズ 72℃用
THERMAL FUSE 72℃
付属品 120℃用
ATTACHMENT 120℃
- 表面処理 無処理
SURFACE TREATMENT NO TREATMENT
- 概略質量 13kg (APPROX.)
MASS
- (財) 建材試験センタ
JAPAN TESTING CENTER FOR CONSTRUCTION MATERIAL (JTCCM)

試験番号 TEST NUMBER			
温度ヒューズ作動試験 ACTUATION TEST		漏煙試験 SMOKE LEAK TEST	
72℃	第60570号 NO.60570	第59766号	
120℃	第60624号 No.60624	No.59766	

- ② 6) 設置場所、取付状態、天候状況によっては屋内に雨水が浸入するおそれがあります。
DEPENDING ON A SETTING PLACE, AN
INSTALLATION CONDITION, WEATHER,
RAINWATER MIGHT ENTER INDOORS.



3	温度ヒューズ THERMAL FUSE	---	1	
2	ダンパ DAMPER	SUS304	1	
1	フード HOOD	SUS304	1	t1.5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS
尺 SCALE	A3	名 称 TITLE	40cm	ステンレス製防火フード STAINLESS HOOD (FIRE DAMPER)
承認 APPROVED BY	H.NAKAJIMA 2005/ 6/ 7	形 式 TYPE	FDS-16	
検 図 CHECKED BY	H.NAKAJIMA 2005/ 6/ 7	図 番 DRAWING No.	S1128-02	
設 計 DESIGNED BY	Y.HOSODA 2005/ 6/ 6			

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.