

No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
△1	図面変更	Y. HOSODA 2007/10/24	K. Kakizoe 2007/10/24
△2	記事6を追記	H. Takeshita 2011/3/8	M. Katsuki 2011/3/7

記事

NOTE

- 材質
MATERIAL SUS304 (BA)
- 温度ヒューズ 72℃用
THERMAL FUSE 72℃
付属品 120℃用
ATTACHMENT 120℃
- 表面処理 無処理
SURFACE TREATMENT NO TREATMENT
- 概略質量 13kg (APPROX.)
MASS
- (財) 建材試験センタ
JAPAN TESTING CENTER FOR CONSTRUCTION MATERIAL (JTCCM)

試験番号 TEST NUMBER		
温度ヒューズ作動試験 ACTUATION TEST		漏煙試験 SMOKE LEAK TEST
72℃	第60570号 No. 60570	第59766号
120℃	第60624号 No. 60624	No. 59766

△1 6) 設置場所、取付状態、天候状況によっては屋内に雨水が浸入するおそれがあります。

DEPENDING ON A SETTING PLACE, AN
INSTALLATION CONDITION, WEATHER,
RAINWATER MIGHT ENTER INDOORS.

4	防鳥金網 BIRD SCREEN	SUS304	1	□10mm目
3	温度ヒューズ THERMAL FUSE	---	1	
2	ダンパ DAMPER	SUS304	1	
1	フード HOOD	SUS304	1	t1.5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺 度 SCALE	A3	名 称 TITLE	40cm ステンレス製防火フード STAINLESS HOOD (FIRE DAMPER)
1 : 5/2		形 式 TYPE	FDS-16NB
承認 APPROVED BY	H. NAKAJIMA 2004/12/14	図 番 DRAWING No.	S1324-03
検 図 CHECKED BY	H. NAKAJIMA 2004/12/14		
設 計 DESIGNED BY	Y. IIDA 2004/12/13		

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.

